بسمه تعالی

۱- مشخصات جلسه

عنوان جلسه : کمیته اتوماسیون	تاریخ جلسه: ۸۸/۰٤/۳۱	ساعت: ۸:۳۰	شماره جلسه: ۳۳	دبیر: محمد

۲- اعضاء

حاضرين: آقايان مهندس كاظم بخشي، كاتبي، سيواني، تورنگان، مظفري، بهرامي، الياسي، ربـاني و محمـد (شـركت توزيـع) و آقايان مهندس آذرآسا، انوري، تاج الديني (مونتكو) و آقاي دكتر فريدونيان

خلاصه مذاکرات و تصمیمات

جلسه با نام خدا آغاز و آقاي مهندس كاتبي ضمن يادآوري تصميمات متخذه درجلسه ي قبل كميتـه ، نحـوه ي بررسـي گـزارش شـركت مونتكو درخصوص زيرساخت مخابراتي پروژه اتوماسيون را ارائه نمودند.در ادامه نسبت بـه بررسـي واعـلام نظرگروهـي جهـت معيارهـاي ارزيابي گزارش فوق الذكر، بحث و تبادل نظر وتصميم گيري به شرح ذيل معمول گرديد.

ردیف	شـــرح	مسئول پیگیري	تاریخ اقدام
۱	در گزارش ذكر شود، كه جمع بندي گزارش ارائـه شـده جهـت پـايين تـرين سـطح ارتباط پروژه اتوماسيون تعريف شده است.	كميته اتوماسيون	انتهاي بررسي گزارش
۲	ساختار ارائه شده جهت قالب بنـدي بسـتر مخـابراتي اتوماسـيون ، سـاختاري سلسـله مراتبي است و اين جمع بندي جهت پايين ترين سـطح ارتبـاط (ارتبـاط پسـت فشـار متوسط با سطوح بالادست) قابل انجام است.	شركت مونتكو	
۳	با توجه به كفايت محيط هاي مخابراتي ارائه شده، جهت ارتباط پـروژه اتوماسـيون ، نيازي به اضافه نمودن محيط مخابراتي جديدي نمي باشد.	شركت مونتكو	
۴	مقرر شد در كنار عنوان مخابراتي DSL عبارت "برون سپاري به شركت مخـابرات" اضافه شود.	شركت مونتكو	
۵	با توجه به عدم بررسي محيط مخـابراتي DLC در ايـن طـرح ، وزن معيـار"مسـتقل بودن از شبكه" براي محيط هاي مخابراتي ديگر يكسان در نظر گرفته شود.	شركت مونتكو	
۶	به عبارت معيار "تاثير از شرايط جغرافيايي" عبارت آب و هوا نيز اضافه گردد.	شركت مونتكو	
۷	مقرر شد باقيمانده معيارها درجلسه آينده روز سه شنبه مورخ ۸/۸/۰۵/۰۶ بررسي و اعلام نظرگردد.	كميته اتوماسيون و شركت مونتكو	